

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ «СПОЖИВАЧ»
(назва компанії клієнта)

_____ **П.П. Петров**
(підпис, П.І.п/б)

«__» _____ 201_

ПОГОДЖУЮ

Директор
ТОВ «РОЗРОБНИК»
(назва підрядної компанії, яка встановлювала обладнання)

_____ **І.І. Іванов**
(підпис, П.І.п/б)

«__» _____ 201_

ПОГОДЖУЮ

ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі»
Керівник департаменту з технічного забезпечення продажів

_____ **О. В. Бемм**
(підпис, П.І.п/б)

«__» _____ 201_

АКТ

вводу в промислову експлуатацію

автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії
ТОВ «СПОЖИВАЧ»
(назва компанії клієнта)

Комісія, у складі:

Представника ТОВ «СПОЖИВАЧ»:
(назва компанії клієнта)

С.С. Сидоров – головний енергетик;
(П.І.п/б)

Представника ТОВ «РОЗРОБНИК»:
(назва компанії, яка встановлювала обладнання)

Ф.Ф. Федоров – інженер відділу АСКОЕ;
(П.І.п/б)

Представників ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі»:

Шевурдін О.О. – начальник відділу з розвитку та обліку,
Литвин Р.В. – начальник служби електрообліку та АСКОЕ

провела перевірку автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) **ТОВ «СПОЖИВАЧ»** та встановила:
(назва компанії клієнта)

- до складу АСКОЕ входять наступні лічильники електроенергії, які розташовані за адресою: **вул. Хрещатик, 1:**

№	Місце встановлення вузлів обліку	Тип встановленого лічильника	Номер встановленого лічильника	Розрахунковий коефіцієнт	Номер дозвону для ПАТ «КІЇВЕНЕРГО»
1	ТП-1245 КЛ-0,4 кВ ГРЩ ТОВ «СПОЖИВАЧ»	АСЕ 6000	123456	80	050-123-45-67

- АСКОЕ **ТОВ «СПОЖИВАЧ»** відповідає технічному завданню
(назва компанії клієнта)

АМ.34714899.28.ТЗ та робочому проекту **АМ.34714899.28.ТРП**.
(шифр технічного завдання) (шифр робочого проекту)

- дані обліку з первинної бази лічильників можливо отримати за допомогою опитування їх через GPRS/GSM канал зв'язку АСКОЕ ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі».

Висновки:

- На основі наданих матеріалів та обстеження схем обліку електричної енергії, обладнання для збору та передачі інформації, комісія прийняла рішення ввести АСКОЕ **ТОВ «СПОЖИВАЧ»**
(назва компанії клієнта)
в промислову експлуатацію з «__» _____ 201_р.

Підписи членів комісії:

Від **ТОВ «СПОЖИВАЧ»:**
(назва компанії клієнта)

Головний енергетик

С.С. Сидоров

Від **ТОВ «РОЗРОБНИК»:**
(назва компанії, яка встановлювала обладнання)

Інженер відділу АСКОЕ

Ф.Ф. Федоров

від ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі»:

Начальник відділу з розвитку
та обліку

_____ Шевердін О.О.

Начальник служби
електрообліку та АСКОЕ

_____ Литвин Р.В.

Акт складено на двох аркушах в трьох примірниках